

	<p>2023-2024 гг</p> <p>физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт - нет</p> <p>некачественно выполненные ремонтные работы - нет</p> <p>самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС - нет</p> <p>некорректная работа насосов, теплообменников - нет</p>
<p>2024-2025 гг</p>	<p>физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт - нет</p> <p>некачественно выполненные ремонтные работы - нет</p> <p>самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС - нет</p> <p>некорректная работа насосов, теплообменников - нет</p>
<p>5.7</p>	<p>Схемные условия</p> <p>Тупиковое/попутное движение теплоносителя - тупиковое</p> <p>с верхней разводкой подающей магистраль/ с нижней разводкой обеих магистралей - с нижней разводкой</p> <p>скрытая /открытая прокладка труб в помещениях - открытая</p> <p>изолированные/неизолированные стояки - неизолированные</p> <p>диаметры трубопроводов: 25 мм, 40 мм</p> <p>отопительные приборы( радиаторы, конвекторы, ребристые трубы) - конвекторы</p> <p>одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов - разностороннее</p> <p>оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники) - теплообменник</p> <p>автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ) - нет</p> <p>ГВС с циркуляцией/тупиковое ГВС - тупиковое</p>