

6.11	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций	Срок выполнения: не позднее 15.09.2026	
6.12	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	Срок выполнения: постоянно	
7. Мероприятия технического характера			
7.1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок	Срок выполнения: не позднее 15.09.2026	
7.2	Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность	Срок выполнения: 15.06.2026 - 28.06.2026	
7.3	Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления	Срок выполнения: 15.06.2026 - 28.06.2026	
7.4	Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО)	Срок выполнения: по необходимости	
7.5	Шурфовки, вырезы из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб	Срок выполнения: не требуется	
7.6	Замена запорной арматуры	Срок выполнения: не позднее 15.08.2026	
7.7	Замена теплоизоляции	Срок выполнения: не требуется	По результатам осмотра
7.8	Обеспечение освещения помещений подвала	Срок выполнения: по мере необходимости	По результатам осмотра
7.9	Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов	Срок выполнения: не позднее 15.08.2026, в соответствии с графиком	
7.10	Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО	Срок выполнения: не требуется	
8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания			
8.1	Ремонт монтажных (межпанельных) швов	Срок выполнения: не требуется	
8.2	Замена контурного уплотнителя входных дверей	Срок выполнения: не позднее 15.09.2026	По результатам осмотра
8.3	Частичный ремонт кровли	Срок выполнения: не требуется	По результатам осмотра
8.4	Замена оконных блоков на современные (энергоэффективные)	Срок выполнения: не требуется	
8.5	Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей	Срок выполнения: не требуется	
8.6	Замена/ремонт заполнения подвальных окон	Срок выполнения: не позднее 15.08.2026	По результатам осмотра
8.7	Частичный ремонт отмостки	Срок выполнения: не позднее 15.08.2026	По результатам осмотра

Должностное лицо, ответственное за составление документа

А. В. Пименов

№ контактного телефона 8-981-762-74-94